

TECHNICKÁ SLUŽBA PRO HASICÍ PŘÍSTROJE A POŽÁRNÍ VODOVODY

VESTA s.r.o zapsáno u MS v Praze
 Divišova 11 oddíl C, vložka 16737
 Praha 9 - Kbely DIČ CZ48115533.

Mobil: 603 418 857

Majitel/firma: BD Úslavská 589	Druh objektu: <i>bytový dům</i>
Adresa majitele/firmy: Úslavská 589, Praha 9	Adresa objektu: Úslavská 2, 4, 6 Praha 9

PROTOKOL EV.Č.:

5/2017

ODBĚRNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ VODY ZÁZNAM O PROVOZNÍ KONTROLE ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU DLE ČSN 730873 TABULKA PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Hydrant Výt. stojan Plnicí místo Hydrant.systém	Umístění odběrního místa	Poř. číslo v objektu v části	Přetlak P (Mpa)	Průtok Q (l/s)	A)Odpovídá B)Neodpovídá vybavení / tlak	
D-25	č.2	H-1	0,34	0,49	A	A
D-25	č.4	H-2	0,34	0,49	A	A
D-25	č.6	H-3	0,34	0,49	A	A

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Instalace a rozmístění odběrních míst a požárního potrubí	odpovídá	neodpovídá -p.č.:.....
Funkce výtokových armatur a uzávěrů	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....
Označení armatur odběrních míst a souvisejících zařízení	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....
Vybavenost hydrantových systémů	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....
Základní vybavení požárního potrubí	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....

Datum

5/5/2017

Podpis

VESTA s.r.o.
 Divišova 11
 197 00 Praha 9-Kbely
 IČO: 48115533