

TECHNICKÁ SLUŽBA PRO HASICÍ PŘÍSTROJE A POŽÁRNÍ VODOVODY

VESTA s.r.o. Praha 9 - Kbely, Divišova 11 DIČ CZ48115533
zapsáno u MS v Praze, oddíl C, vložka 16737

Mobil: 603 418 857

Majitel/firma: BD Úslavská 589	Druh objektu: <i>bytový dům</i>
Adresa majitele/firmy: Úslavská 589, Praha 9	Adresa objektu: Úslavská 2, 4, 6 Praha 9

PROVEDENÉ ÚKONY (dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.)

1	Kontrola akceschopnosti – roční	5	Plnění přístroje – prášek
2	Periodická zkouška	6	Plnění přístroje – CO 2
3	Oprava, natlakování PHP	7	Periodická zkouška provedena
4	Plnění přístroje – voda	8	

PROTOKOL –Ev.Č.:

5/2018

HASICÍ PŘÍSTROJE

ZÁZNAM O PŘÍSTROJÍCH A PROVEDENÝCH ÚKONECH

Umístění přístroje	Druh HP	Vyr. HP	Typ HP	Vyr. číslo HP	Rok vyr. HP	Ú k o n y							Stav HP A) Dobrý B) Vyřazen	
						1	2	3	4	5	6	7		
č.2														
suterén	pr	T	PG6Le	038820	09	x							5/14	A
sklep	pr	T	PG6Le	039416	09	x							5/14	A
př/1	pr	H	P6Te	018426	15	x							5/15	A
1/2	pr	H	P6Te	017954	15	x							9/15	A
2/3	pr	H	P6Te	018638	15	x							9/15	A
půda	pr	T	PG6Le	039119	09	x							5/14	A
č.4														
suterén	pr	T	PG6Le	039654	09	x							5/14	A
sklep	pr	T	PG6Le	038838	09	x							5/14	A
př/1	pr	H	P6Te	022235	15	x							5/15	A
1/2	pr	H	P6Te	018432	15	x							9/15	A
2/3	pr	H	P6Te	020951	15	x							9/15	A
půda	pr	T	PG6Le	080013	09	x							5/14	A
č.6														
suterén	pr	T	PG6Le	038226	09	x							5/14	A
sklep	pr	T	PG6Le	039530	09	x							5/14	A
př/1	pr	H	P6Te	005507	15	x							5/15	A
1/2	pr	H	P6Te	008345	15	x							9/15	A
2/3	pr	H	P6Te	005129	15	x							9/15	A
půda	pr	T	PG6Le	059405	09	x							5/14	A

