

# TECHNICKÁ SLUŽBA PRO HASICÍ PŘÍSTROJE A POŽÁRNÍ VODOVODY

**VESTA s.r.o.** zapsáno u MS v Praze  
 Divišova 11 oddíl C, vložka 16737  
 Praha 9 - Kbely DIČ CZ48115533.

Mobil: 603 418 857

Majitel/firma: <b>BD Úslavská 589</b>	Druh objektu: <b>bytový dům</b>
Adresa majitele/firmy: <b>Úslavská 589, Praha 9</b>	Adresa objektu: <b>Úslavská 2, 4, 6 Praha 9</b>

PROTOKOL EV.Č.:

5/2019

## ODBĚRNÍ MÍSTA POŽÁRNÍ VODY ZÁZNAM O PROVOZNÍ KONTROLE ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU DLE ČSN 730873 TABULKA PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Hydrant Výt. stojan Plnicí místo Hydrant.systém	Umístění odběrního místa	Poř. číslo v objektu v části	Přetlak P (Mpa)	Průtok Q (l/s)	A)Odpovídá B)Neodpovídá  vybavení / tlak
D-25	č.2	H-1	0,34	0,49	A A
D-25	č.4	H-2	0,34	0,49	A A
D-25	č.6	H-3	0,34	0,49	A A

*Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.*

Instalace a rozmístění odběrních míst a požárního potrubí	<u>odpovídá</u>	neodpovídá -p.č.:.....
Funkce výtokových armatur a uzávěrů	<u>odpovídá</u>	neodpovídá-p.č.:.....
Označení armatur odběrních míst a souvisejících zařízení	<u>odpovídá</u>	neodpovídá-p.č.:.....
Vybavenost hydrantových systémů	<u>odpovídá</u>	neodpovídá-p.č.:.....
Základní vybavení požárního potrubí	odpovídá	neodpovídá-p.č.:.....

**Datum**

21/5/2019

**Podpis**

**VESTA s.r.o.**  
 Divišova 11  
 197 00 Praha 9 - Kbely  
 IČO: 48115533